

Attention : جانب :  
 Address : العنوان :  
 Tel. / Fax No. : هاتف / فاكس :  
 Attachments : المرفقات :  
 لائحة توزيع  نموذج  مواصفات


#	a Item Code	MATERIAL المواد	رمز الصنف التوصيف	Unit الوحدة	Nb / U عدد بالوحدة	Quantity / Requested الكمية / المطلوبة
1	a ELRE02 b Automatic voltage Regulator, 3*50A, 380V, 50Hz Input: 160 to 240V phase to neutral, Output 220V +/- 5% phase to neutral			EA	1	10.00 TEN
2	a ***** b *****					ZERO
3	a ***** b *****					ZERO
4	a ***** b *****					ZERO
5	a ***** b *****					ZERO
6	a ***** b *****					ZERO
7	a ***** b *****					ZERO
8	a ***** b *****					ZERO

## Special Terms

## شروط خاصة

- 1- Supplier should present a valid financial aquittance upon settlement. على المورد إبراز براءة ذمة مالية صالحة عند قبض مستحقاته من الهيئة.
- 2- Offer should be on original company papers. ب- يقدم عرض الأسعار على أوراق المؤسسة أو الشركة العائدة للمورد.
- 3- Offer should be dated and have a reference number. ج- يحمل العرض رقما تسلسليا (مرجع) و تاريخا.
- 4- Offer should have validity for 3 months approx. د- على المعارض أن يوضح مدة صلاحية عرضه (لمدة ثلاثة أشهر).
- 5- Offer should be signed by company representative. ه- يوقع العرض من المسؤول المخول بالتوقيع.
- 6- Unit, total prices and VAT should be mentioned as well as delivery delay and country of origin. و- يذكر في العرض و لكل بند من البنود الأسعار الإفرادية و الإجمالية و القيمة المضافة.
- 7- Offer is delivered to Purchase Dpt. at OGERO- Bir Hassan, Room 103 with reference to the above QR number written on the envelope. ز- يسلم العرض بالطرف المخووم لدى مركز أوجيرو بتر حسن - غرفة 110. على أن يدون على المغلف رقم طلب عرض الأسعار المذكور أعلاه.
- 8- A 0.1% penalty is applied per day on undelivered material. ح- تفرض غرامة 1 بالألف عن كل يوم تأخير من قيمة المواد غير المسلمة في موعدها.
- 9- Priority is given to qualified lebanese origin items. ط- الأفضلية للبضاعة الموهلة اللبنانية المنشأ.
- N.B. In case of non interest, please fax to : 01-851345 ملاحظة: في حال عدم الرغبة من تقديم العرض , الرجاء إرسال إعتذار بالبريد أو الفاكس على الرقم التالي

رئيس قطاع مراقبة المواد	Purchasing Coordinator	مُنسق المشتريات
		على المعارض تقديم عرضه بمهلة من تاريخ طلب عرض الأسعار مركز تسليم البضاعة
Name & Signature	Name & Signature	الإسم و التوقيع



**OGERO**

Technical Directorate  
Power Department

05/01/2010

## SPECIFICATION

- Automatic Voltage Stabilizer : 3\*50A, 380V, 50HZ
- Input : from 160V --- 240V phase to neutral
- output : 220V  $\pm$  5% phase to neutral
  
- The stabilizer contains 3 seperated modules ( one for each phase ) placed in one box moving on 4 wheels with possibility of taking out each module at a time for maintenance and repair.
  
- Each module must contain at least :
  - 1- One circuit breaker ( input side 60A )
  - 2- Five contactors instead of relays ( each one has 3 contacts of 40A in parallel )
  - 3- Voltmeter for output reading
  - 4- Ventilation fan
  - 5- Led for each step ( contactor )
  - 6- One transformer ( main coil at least 2.9mm of diameter and additional coil at least 3.6mm of diameter )

N.B : Contactors and circuit breakers must be of European trade mark.